



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ул. Оборонная, д.51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662, тел.  
(812)640-05-90, 47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Оборонная, д.51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662, тел.  
(812)640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района

ул. Вали Голубевой, д.4, г. Волхов, Ленинградская область, 187400,  
тел. (81363) 7-04-16

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-17-68-314

г. Волхов  
(место составления акта)

13-00  
(время)

14.10.2016  
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ленинградской области от 16 сентября 2016 года № 2-17-68-314  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания школы, расположенного по адресу: Ленинградская область,  
Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.35-А.  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное образовательное бюджетное учреждение "Свирицкая средняя  
общеобразовательная школа", ИНН 4718011207, юридический адрес: Ленинградская область,  
Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.35-А;

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с  
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

" 13 " октября 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
" 14 " октября 20 16 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 2 » часа)  
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:  
Директор МОБУ "Свирицкая СОШ" Лиходеева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 09 » часов « 38 » минуты «26» сентября 2016 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Петров Андрей Владимирович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОБУ "Свирицкая СОШ" Лиходеева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МОБУ "Свирицкая СОШ" - правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.35-А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не предоставлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
<b>Нарушения устранены</b>			

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

\_\_\_\_\_ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петров Андрей Владимирович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 14 ” октября 20 16 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОБУ "Свирицкая СОШ" Лиходеева Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” октября 20 16 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)